



電気工事店 各位

中部電力パワーグリッド株式会社

引込線用継柱金物の適用範囲拡大について（お知らせ）

平素は、弊社電力事業に関し格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

これまで、一部のNTT短尺柱（鋼管柱Φ205）においては、適用できる引込線用継柱金物（以下、継柱金物という。）の取り決めがございましたが、今般、NTT短尺柱（鋼管柱Φ205）に対し、「コンクリート柱用バンド 260」が適用可能と評価したことから、継柱金物の適用拡大について下記のとおりお知らせいたします。

記

1 継柱金物の適用範囲拡大内容

NTT短尺柱（鋼管柱Φ205）への継柱金物取付は、「コンクリート柱用バンド 260」の使用を標準といたします。

なお、その他現行の継柱金物については、取扱いの変更はございません。

表1 NTT短尺柱（鋼管柱）における取付バンド種類







種類	鋼管柱用	共用 120-200	コンクリート柱用バンド 260
適用径 (鋼管柱)	80~90 (mm)	120~200 (mm)	205 (mm)
外観写真			
構造			

表2 NTTが使用している鋼管柱（Φ205）の一覧

品名	柱長 (m)	末口径 (mm)
9.5-12UC 鋼管柱	9.5	205
9.5-12UC 鋼管柱	9.5	205
9.5-16UC 鋼管柱	9.5	205
9.5-16UC 鋼管柱	9.5	205

2 適用時期

即日実施とさせていただきます。

以上