

社長	事務長
	

【議事録】

作成者：小野

作成日：2024年9月19日

会議名	2024年度上期 委託作業安全推進会議		
開催日時	2024年9月17日(火) 15:00~15:55		
場所	掛川電気会館 2階会議室		
出席者 (計10名)	<p>中部電力PG(株)：田中配電建設グループ長 掛川支社 和田配電技術統括長 天野副長 杉浦主任 センター 中村社長 直営班 寺井電機(株) 小林社長 鶴田常務 浜電工業(株) 加茂さん 小野 (有)中泉電気工業 寺井社長</p>		

議題1:2023年度配電部門災害発生状況ならび 2023年度下期 安全パトロール結果について

資料No. 1~5

杉浦主任より、資料から重点箇所を抜粋し、安全に対する注意喚起を実施した。

- ・災害は右肩上がりで増加している。
- ・感電については監視者が付いていたが応答が無い中で作業していたり、墜落については装備品の使用前点検で防ぐことが出来たのではないかと思われる。

和田配電技術統括長

- ・(感電の罹災者は)柱上に昇って半年の方で、そもそも作業への理解が不足していた可能性があり、若い方への指導をしっかり行なっていただきたい。
- ・低圧感電災害であっても長期の休養を要する事例もあり、十分に注意が必要である。
- ・カラビナ破損(推定)の墜落災害については、カラビナが正規品ではなかったことが確認されている。
(山登りでは使用不可、体重を支えられない仕様のもの。)
- 必ず、正規品を使用すること。自社の作業者が正規品を使用しているか確認することも対策となる。
- 充電部にステンレスバンドが触れ感電した事象は、ステンレスバンドを長いまま振ったので高圧線に当たってしまった。やはり、活線部分で小さくして作業した方が良いと思われ、そのように指導願う。

議題2:2023年度 協力会安全管理基本計画(最終報告)について

資料No. 6

センター中村社長より、資料に沿って説明を行なった。

- ・掛川センターでは、直営班の安全パトロールを他センターより手厚く実施出来ている。

田中配電建設グループ長

- ・掛川センターでは、どのように安全パトロールを実施しているのか？

⇒(中村社長)以前は取締役が毎月順番に実施していたが、現在はトーエネック出身の係員(1名)が実施している。

天野副長

- ・直近でセンター直営班の安全パトロールを実施予定であり、当日作業後現場にて安全講和を実施するため協力願う。

議題3:2023年度 下期安全パトロール結果について

資料No. 7

センター中村社長より、資料に沿って報告した。

議題4:その他

資料 現場状況図

和田配電技術統括長

- ・静岡通信センターで7/29に発生した請負死亡災害について、改めて周知し注意喚起した。
- ・今回の事象では、写真の通りバケット車の頭を坂上へ向けて使用しており、高所作業で使用しないから坂下に頭を向けなくても問題ないだろうと判断してしまったが実際には後ろを上げたことによりサイドブレーキがきかず、前輪が動き出してそのまま挟まれてしまった。
- ・傾斜地での車両設置は前下がり(頭を坂下)に駐車するよう、徹底すること。

以上